



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

OFICIE-SE As autoridades competentes Data: 17/02/2025 3ª Sessão Ordinária Presidente

INDICAÇÃO Nº 010/2025

O Vereador que a presente subscreve, nos termos do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer que a presente Indicação seja devidamente encaminhada ao Exmo. Sr. Jacson Niedermeier, Prefeito, ao Ilmo. Sr. Paulo Roberto Berlim Peres, Secretário Municipal de Administração de Alto Araguaia-MT, com cópia ao Ilmo. Sr. Thiago Garcia, Diretor do DIVAES, *“sugerindo que seja providenciada uma nova bomba dosadora de cloro de 3 cabeças para o Departamento de Divisão de Água e Esgoto do Município de Alto Araguaia – MT.”*

JUSTIFICATIVA

A bomba atual está desgastada e precisando de manutenção frequentemente; o desgaste da bomba pode comprometer vários aspectos do tratamento da água para a população, afetando não só a qualidade mas também a segurança do sistema. Ao realizar a troca da bomba, teria melhoria na precisão de dosagem de cloro, que seria mais estável e controlada garantindo uma maior concentração para desinfecção, sendo assim melhorando também a qualidade da água.

Plenário Alba Berigo, Alto Araguaia-MT, 12 de fevereiro de 2025.

REGIS OLIVEIRA

REGIS OLIVEIRA

VEREADOR (REPUBLICANOS)